



Številka: 121-21/2021/5
Naš znak: 02007
Datum: 04.02.2022

POSLANO

04-02-2022

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000 Ljubljana

Zadeva: **Odobritev Predloga spremembe nacionalnega praga za elektroenergijske module tipa B**

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) je 5. 1. 2022 po elektronski pošti prejela dopis družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju sistemski operater), s katerim je bil agenciji v odobritev posredovan Predlog spremembe nacionalnega praga spodnje zmogljivosti za elektroenergijske module tipa B (v nadaljevanju predlog) v skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (UL L št. 112 z dne 27. aprila 2016, v nadaljevanju uredba).

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena uredbe predlog pragov zmogljivosti za elektroenergetske module tipa B, C in D odobri zadevni regulativni organ ali po potrebi država članica. Pri oblikovanju predloga se sistemski operater uskladi s sosednjimi sistemskimi operaterji prenosnih omrežij in sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij ter uvede javno posvetovanje v skladu z 10. členom uredbe. Skladno s prvim odstavkom 10. člena uredbe zadevni sistemski operaterji in zadevni sistemski operaterji prenosnih omrežij izvedejo posvetovanje z deležniki, vključno s pristojnimi organi posamezne države članice, o predlogih za pragove v skladu s tretjim odstavkom 5. člena uredbe. Pred predložitvijo osnutka predloga za pragove sistemski operaterji ustrezno upoštevajo mnenja deležnikov, podana v okviru opravljenih posvetovanj. Spremembo pragov lahko sistemski operater poda šele tri leta po prejšnjem predlogu.

Prvi predlog pragov zmogljivosti elektroenergijskih modulov tipa B, C in D je sistemski operater podal agenciji 1. 3. 2018. Agencija je z dopisom št. 121-2/2018-09/263 z dne 10. 10. 2018 sistemskega operaterja obvestila, da soglaša s predlogom in naložila obema elektrooperaterjema, da najkasneje do 27. 4. 2019 uskladita svoja sistemska obratovalna navodila za prenosni in distribucijski sistem.

Predlog sprememb nacionalnega praga spodnje zmogljivosti za elektroenergijske module se nanaša na spremembo spodnje zmogljivosti za elektroenergijske module tipa B, v preostalem delu pa omejitev praga zmogljivosti elektroenergijskih modulov ostaja nespremenjena. Sistemski operater se je o predlogu sprememb spodnje zmogljivosti za elektroenergijske module tipa B posvetoval s sistemskimi operaterji sosednjih držav in med 12. 10. 2021 in 14. 11. 2021 izvedel javno posvetovanje, o katerem je predhodno obvestil agencijo. V javno obravnavo je bil podan naslednji predlog razdelitve pragov, s katerim se spodnja meja zmogljivosti elektroenergijskih modulov z 10 kW zviša na 150 kW:

Elektroenergijski modul	Tip A	Tip B	Tip C	Tip D
Napetostni nivo	< 110 kV	< 110 kV	< 110 kV	≥ 110 kV ali < 110 kV
Največja zmogljivost ¹	800 W ≤ tip A < 150 kW	150 kW ≤ tip B < 5 MW	5 MW ≤ tip C < 20 MW	in 20 MW ≤ tip D

Na predlog s strani zainteresirane javnosti ni bilo prejetih nobenih pripomb, zato je sistemski operater navedeni predlog posredoval agenciji v odobritev.

Agencija se strinja z vsebino predloga pragov zmogljivosti za elektroenergijske module B, C in D, ki jih je podal sistemski operater. Agencija ugotavlja tudi, da je od prvega predloga odobritve pragov zmogljivosti za elektroenergijske module B, C in D minilo več kot tri leta, s čimer je izpolnjena tudi zahteva iz tretjega odstavka 5. člena uredbe.

Odobrena vsebina predloga pragov neposredno vpliva na vsebino sistemskih obratovalnih navodil (v nadaljevanju SONPO), ki jih izdaja sistemski operater in vsebino sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem (v nadaljevanju SONDSEE), ki jih izdaja distribucijski operater, zato je treba zagotoviti, da se bodo vsebine odobrenega predloga pragov ustrezno upoštevale in prenesle tudi v SONPO in SONDSEE. Sistemski operater in distribucijski operater, družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, morata uskladiti svoja sistemska obratovalna

navodila za prenosni in distribucijski sistem električne energije z odobrenimi pragovi največje zmogljivosti za elektroenergijske module tipa B, C in D najkasneje v šestih mesecih od vročitve tega dopisa.

Lep pozdrav.



Direktorica
mag. Duška Godina

V vednost prejme:

- SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minaškova ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.

Priloge:

- Predlog spremembe nacionalnega praga (spodnje meje največje zmogljivosti) za elektroenergijske module tipa B.

Način pošiljanja:

- priporočeno s povratnico



Agencija za energijo